

<b>BMA-Konzept</b>	<b>Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 für Planungsgespräch Feuerwehr / VB</b>	<b>Stand 12/2023</b>
--------------------	---	----------------------

<b>Projekt:</b>		<b>Projektnummer:</b>
<b>Ort und Datum Planungsgespräch:</b>		<b>Geplante Fertigstellung:</b>
<b>Teilnehmer Planungsgespräch Feuerwehr:</b>		<b>Verteiler:</b>
<b>Kontaktdaten</b>	Firma (Name, Adresse)	Ansprechpartner (Name, Telefon, Email)
Auftraggeber		
Fachplaner BMA		
Errichter		
Brandschutz-Sachverständiger		
Brandschutzbehörde		

<b>BMA-Konzept</b>	<b>Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 für Planungsgespräch Feuerwehr / VB</b>	<b>Stand 12/2023</b>
--------------------	---	----------------------

<p><b>1. Notwendigkeit der BMA</b></p> <p>Ja      Nein</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Baurechtlich gefordert</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Forderung aus Brandschutzgutachten</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> Vorgabe des Kunden</p> <p><input type="checkbox"/>    <input type="checkbox"/> _____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>
<p><b>2. zu erfüllende Regelwerke</b></p> <p><input type="checkbox"/> DIN 14675                      <input type="checkbox"/> VdS 2095</p> <p><input type="checkbox"/> DIN VDE 0833-1              <input type="checkbox"/> DIN VDE 0833-2</p> <p><input type="checkbox"/> DIN VDE 0833-4              <input type="checkbox"/> _____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>
<p><b>3.1 Schutzzumfang nach DIN 14675</b></p> <p><input type="checkbox"/> Kategorie 1 (Vollschutz)</p> <p><input type="checkbox"/> Kategorie 2 (Teilschutz)</p> <p><input type="checkbox"/> Kategorie 3 (Schutz von Fluchtwegen)</p> <p><input type="checkbox"/> Kategorie 4 (Einrichtungsschutz)</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>
<p><b>3.2 Schutzzumfang</b></p> <p><input type="checkbox"/> Flure, Flucht- und Rettungswege</p> <p><input type="checkbox"/> Zwischendecken (nach DIN VDE 0833-2)</p> <p><input type="checkbox"/> Technikräume</p> <p><input type="checkbox"/> Aufzugs-/ Fahrschächte</p> <p><input type="checkbox"/> Gebäudezuluft</p> <p><input type="checkbox"/> Gebäudeabluft</p> <p><input type="checkbox"/> Nicht zugängliche Bereiche, Räume, Schächte</p> <p><input type="checkbox"/> Räume ohne Brandlasten (WC, ZD WC)</p> <p><input type="checkbox"/> Vollflächige Überwachung mit folgenden Ausnahmen:</p> <p>_____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>



BMA-Konzept	<b>Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 für Planungsgespräch Feuerwehr / VB</b>	Stand 12/2023
-------------	---	------------------

<b>5. Brandmelder</b>											
Bereich	Handfeuer-melder	Optische Rauchmelder	Wärme-differenzialmelder	Wärmemaximal	Mehrkriterien	Lineare Rauchmelder	Lineare Wärmemelder	RAS	Lüftungskanal-melder	Zweimelder-abhängigkeit	
Flure, Rettungswege	<input type="checkbox"/>										
Schlafräume	<input type="checkbox"/>										
Verwaltungsbereiche	<input type="checkbox"/>										
Schulungsräume	<input type="checkbox"/>										
Werkstatt / Produktion	<input type="checkbox"/>										
Küchenbereiche	<input type="checkbox"/>										
Technikräume	<input type="checkbox"/>										
Raucherbereiche	<input type="checkbox"/>										
Sanitärbereiche	<input type="checkbox"/>										
Zwischendecken	<input type="checkbox"/>										
Doppelböden	<input type="checkbox"/>										
Lagerräume / Müllräume	<input type="checkbox"/>										
Garagenbereiche	<input type="checkbox"/>										
Aufzüge	<input type="checkbox"/>										
Außenbereiche	<input type="checkbox"/>										
	<input type="checkbox"/>										
	<input type="checkbox"/>										
	<input type="checkbox"/>										

<p><b>6. Alarmierung von Personen</b></p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Baurechtlich gefordert</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Forderung aus Brandschutzgutachten</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Vorgabe des Kunden</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    _____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>
--	--------------------------

<b>BMA-Konzept</b>	<b>Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 für Planungsgespräch Feuerwehr / VB</b>	<b>Stand 12/2023</b>
--------------------	---	----------------------

<p><b>Art der Alarmierung:</b></p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Akustische Alarmierung über Hupen, Sockelsirenen o.ä.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Optische Alarmierung durch Blitzleuchten o.ä.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Meldung auf PC-Bildschirme o.ä.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Meldung über Schwesternrufanlage o.ä.</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprachalarmierungsanlage (nach DIN VDE 0833-4)</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Kategorie 1 (Vollbeschallung)</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Kategorie 2 (Teilbeschallung) in:</p> <p style="margin-left: 40px;">_____</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Sicherheitsstufe 1 (Ausfall bei Fehler zulässig)</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Sicherheitsstufe 2 (Beschallung muss bei bestimmten Fehlern weiter möglich sein)</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Sicherheitsstufe 3 (Beschallung muss bei beliebigem Fehler weiter möglich sein)</p> <p><b>Abschnittsweise Alarmierung:</b></p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bereichstrennung:</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Je Gebäude</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Je Gebäudeteil</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Je Brandabschnitt</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Je Etage</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> _____</p>	
<p><b>7. Externe Alarmierung</b></p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bei Brandalarm durch die BMZ erfolgt sofortige Alarmierung der Feuerwehr</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Alarmverzögerung (1 Minute / 3 Minuten)</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bei Branddetektion durch Lüftungskanalmelder nur techn. Alarm und Abschaltung Lüftung</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Aufschaltung der Sabotage- und Störungsmeldung auf eine private ständig besetzte Stelle</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Aufschaltung der Sabotage- und Störungsmeldung auf eine eigene ständig besetzte Stelle</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>

BMA-Konzept	<b>Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 für Planungsgespräch Feuerwehr / VB</b>	Stand 12/2023
-------------	---	------------------

<p><b>8. Feuerwehruzugang</b></p> <p><b>Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)</b></p> <p>Geplante Lage: _____</p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Standard-FSD-3 mit Aufnahme von 2-3 Schließzylindern, mit oder ohne Kartenhalter</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Maxi-FSD-3 mit Aufnahme von mehr als 3 Schließzylindern</p> <p><b>Blitzleuchte (BL), gelb</b></p> <p>Geplante Lage: _____</p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Die BL wird bei der Anfahrt von der Straße aus deutlich erkennbar sein</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Es ist eine zweite BL ist notwendig bzw. geplant Geplante Lage: _____</p> <p><b>Feuerwehr-Informationszentrum (FIZ)</b></p> <p>Geplante Lage: _____</p> <p>Bestandteile FIZ</p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Ein Satz A3-Laufkarten laminiert</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Gebäudefunk-Bedienfeld</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Tableau für die Lüftungssteuerung</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Einsprechstelle für Sprach-Alarmierungsanlage</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Handfeuermelder für Gesamträumungsalarm</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    _____</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    _____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p> <hr/> <p><b>Anmerkung:</b></p> <hr/> <p><b>Anmerkung:</b></p>
--	--

BMA-Konzept	<b>Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 für Planungsgespräch Feuerwehr / VB</b>	Stand 12/2023
-------------	---	------------------

<p><b>Brandmeldezentrale (BMZ)</b></p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    In eigenem Raum untergebracht, F90-T30 abgetrennt</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    In E30-Gehäuse in Technikraum untergebracht</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Direkt am FIZ platziert</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    E30-Gehäuse nicht erforderlich Begründung: _____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>
<p><b>Vorgesehene Brandfallsteuerungen über BMA</b></p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Dynamische Aufzugssteuerung</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Statische Aufzugssteuerung</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Abschaltung Lüftungsanlage</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Offenhaltesysteme von Brandschutztüren</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Entrauchungsöffnungen, RWA</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Einfahrtsschranken, -Tore o.ä.</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Entriegelung Fluchttüren</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Löschanlage, Typ: _____</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    _____</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    _____</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>
<p><b>Weitere Ausstattung für die Feuerwehr</b></p> <p>Ja    Nein</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Leiter zur Kontrolle von Zwischendecken-Meldern Geplante Lage: _____</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Plattenbodenheber Geplante Lage: _____</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Spezielles Werkzeug zum Öffnen von Schächten, Revisionsklappen o.ä. Geplante Lage: _____</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Vorrangsteuerung für Aufzüge</p> <p><input type="checkbox"/>   <input type="checkbox"/>    Feuerwehraufzug</p>	<p><b>Anmerkung:</b></p>

